Immatriculation au RCS Annecy, numéro 305 869 265

cofrac ESSAIS ACCREDITATION N° 1-0600 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

**Agrément Ministériel**
**Direction Générale de la Santé**

**Lidal**
**22, Rue du Pré Fornet SEYNOD**
**74600 ANNECY**
**Téléphone : 04 50 45 82 56**
**Télécopie : 04 50 45 63 31**
**E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr**

**Seynod, le 05/10/2026**

MAIRIE D ALEX
1 place de l'Eglise
74290 ALEX

# RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E26.4636.1_20261005161306

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Date de prélèvement :** | 30/09/2026 07:57 | **Nom Installation * :** | COMMUNAL D'ALEX |
| **Date de réception :** | 30/09/2026 13:17 | **Code et Nom PSV * :** | 0000001755 - CHEF-LIEU D'ALEX |
| **Date début analyse :** | 30/09/2026 | **Commune* :** | ALEX |
| **Prélevé par :** | HERAN Yoan - HER | **Localisation exacte :** | Lavabo vestiaire garage renault |
| **X Normes :** | **FD T90-520 et NF EN ISO 19458** | **Type d'eau *:** | T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE |
| **Motif * :** | CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P. | **Type d'analyse *:** | Ar+BSIR |
| **Type visite * :** | AA - ROUTINE EN DISTRIBUTION | **Type traitement *:** | CL2+UV+FILTR |
| **Code et nom UGE* :** | 0140 - ALEX | **Type d'installation *:** | UDI |

| | PARAMETRE ANALYTIQUE | RESULTATS | UNITE | LIMITE DE QUALITE | REFERENCES DE QUALITE | METHODES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **BACTÉRIOLOGIQUE** | | | | | |
| X | Bactéries coliformes | **<1** | UFC/100ml | | <1 | NF EN ISO 9308-1:2000 |
| X | Entérocoques | **<1** | UFC/100ml | <1 | | NF EN ISO 7899-2 |
| X | Escherichia coli | **<1** | UFC/100ml | <1 | | NF EN ISO 9308-1:2000 |
| X | Bactéries et spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réductrices | **<1** | UFC/100ml | | <1 | NF EN 26461-2 |
| X | Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h | **12** | UFC/ml | | | NF EN ISO 6222 |
| X | Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h | **21** | UFC/ml | | | NF EN ISO 6222 |
| | **ORGANOLEPTIQUE** | | | | | |
| X | Couleur | **<5** | mg(Pt) /L | | ≤15 | NF EN ISO 7887 (Mét. D) |
| | Saveur | **Normal** | | | | QUALITATIF |
| | **PHYSICO-CHIMIQUE** | | | | | |
| X | pH | **8.0** | unité pH | | 6.5≤n≤9 | NF EN ISO 10523 |
| | Température de mesure du pH | **23.2** | °C | | | NF EN ISO 10523 |
| X | Conductivité à 25°C (par compensation de T°C) | **276** | µS/cm | | 200≤n≤1100 | NF EN 27888 |
| X | Turbidité | **<0.20** | NFU | | ≤2 | NF EN ISO 7027-1 : 2016 |
| | **TERRAIN** | | | | | |
| | Pluviométrie à 48H | **Pas de précipitations** | | | | Observation |
| | Température Eau | **17,0** | °C | | ≤25 | Méthode à la sonde |
| X | Chlore libre | **<0.02** | mg/L | | | NF EN ISO 7393-2 |
| X | Chlore total | **<0.02** | mg/L | | | NF EN ISO 7393-2 |
| | Aspect | **Normal** | | | | Qualitatif |
| | Odeur | **Normal** | | | | Qualitatif |
| | Couleur | **Normal** | | | | Qualitatif |

**Lidal**
**22, Rue du Pré Fornet SEYNOD**
**74600 ANNECY**
**Téléphone : 04 50 45 82 56**
**Télécopie : 04 50 45 63 31**
**E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr**

**Seynod, le 05/10/2026**

MAIRIE D ALEX
1 place de l'Eglise
74290 ALEX

Déclaration conformité échantillon E26.4636.1

**Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.**

| TAUPENAS Marion | AUCHERE Ralph | ROBERT Antonin |
|---|---|---|
| Technicienne Hygiene | Technicien Chimie Eaux | Technicien logisitique |